



Mobil Kablo Test Aracı Alım İşi

Zeyilname-1

Tarih:14/07/2020

MEDAŞ Sistem İşletme Müdürlüğü Sancak Mah. Yeni İstanbul Cad. No:92

42300 Selçuklu / KONYA

Türkiye

Tel: +90 850 251 30 00 Fax: +90 850 251 31 00

1.GENEL

İşbu Zeyilname sözleşme dokümanlarının ayrılmaz bir bölümünü oluşturur ve sözleşme dokümanları ile birlikte okunmalı ve yorumlanmalıdır. Şartnameler ile bir uyumsuzluk olması durumunda, işbu Zeyilname geçerli olacaktır. İhale sürecinde yayınlanan bütün zeyilnamelerin teklif hazırlık sürecinde dikkate alınmasından teklif sahipleri sorumludurlar.

Teklif Sahipleri işbu Zeyilnameyi aldığını bildirmek için bu sayfayı imzalı olarak İşverene göndereceklerdir.

..../07/2020 tarihli Zeyilname 1'i ... sayfa olarak aldığımızı teyit ederiz.

Teklif Sahibinin Yetkili İmzası

Şirket Adı:

2. KAPSAM

Bu Zeyilname, Mobil Kablo Test Aracı Alım İşi İdari Şartnameleri için aşağıdaki düzeltme ve hususları içermektedir.

MEVCUT METİN	YENİ METİN
2020/MA-203 No' lu ihalenin <i>İdari Şartnamesi Madde 3.1. b, c, d ve e bölümleri</i> ;	2020/MA-203 No' lu ihalenin <i>İdari Şartnamesi Madde 3.1 b ve d bölümleri</i> ;
b) İhale Tarihi: 17.07.2020	b) İhale Tarihi: 20.07.2020
c) İhale Saati : 14:00	c) İhale Saati : 16:00
d) Açık Eksiltme Tarihi: 17.07.2020	d) Açık Eksiltme Tarihi: 20.07.2020
e) Açık Eksiltme Saati : 14:15	e) Açık Eksiltme Saati : 16:15

Bu Zeyilname, Mobil Kablo Test Aracı Alım İşi Özel Teknik Şartnamesi için aşağıdaki düzeltme ve hususları içermektedir.

MEVCUT METİN	YENİ METİN
2020/MA-203 No' lu ihalenin Teknik Şartnamesi;	2020/MA-203 No' lu ihalenin Teknik Şartnamesi;
Madde 1: Sözleşme imza tarihinden itibaren 90 takvim günü içerisinde MEDAŞ'a teslimine ilişkin hüküm ve koşulları düzenlemektedir.	Madde 1: Sözleşme imza tarihinden itibaren 120 takvim günü içerisinde MEDAŞ'a teslimine ilişkin hüküm ve koşulları düzenlemektedir.
Madde 3.1: Kablonun Arıza Noktasının Ön Tespiti Test ve ölçü sistemi, kablodaki arızalı noktanın ön tespitini 40kV'a kadar aşağıdaki 5 metoda göre yapabilecektir. Teklif edilen sistem aşağıdaki kablo arıza ön tespit metotlarının hepsini yapabilecek donanıma sahip olacaktır.	Madde 3.1: Kablonun Arıza Noktasının Ön Tespiti Test ve ölçü sistemi, kablodaki arızalı noktanın ön tespitini en az 32 kV'a kadar aşağıdaki 5 metoda göre yapabilecektir. Teklif edilen sistem aşağıdaki kablo arıza ön tespit metotlarının hepsini yapabilecek donanıma sahip olacaktır.
Madde 4.c: 0,1 Hz 57 kV RMS ve 80kV tepe değeri üretebilen veya 57 kV kare dalga üretebilen VLF AC Test Jeneratörü	Madde 4.c: En az 0,1 Hz 43 kV RMS ve 60 kV tepe değeri üretebilen veya 57 kV kosinüs kare dalga üretebilen VLF AC Test Jeneratörü
4.1. Dijital Kontrol Ünitesi Ölçü aracında bulunan bilgisayar tabanlı çalışan bu ünite en az 15inç TFT ekrana, ve kablosuz klavye sahip olmalıdır. Ünite üzerinden 3 faz ve nötr direnç testi, kablo sonu ve arıza ön tespiti, kablo DC testi, VLF testi, Tanjant delta testi ve kısmi deşarj testleri yapılmalıdır. Dijital Kontrol Ünitesinin yazılımı Türkçe menülü olacaktır. Yukarıda sayılan tüm testlerin test adımları, aralıkları, test sonuçları, raporlamaları ve kabloları ait kablo bilgilerinin kayıt edildiği, CBS sistemindeki (MEDAŞ'ın kullanmış olduğu sistem) kablo haritalarının izlenebildiği, doğrulandığı, yeni kayıt girilebildiği, gerektiği durumlarda daha önce yapılan testlerin tekrardan çağrıldığı ortak platforma sahip bir ünite olmalıdır.	4.1. Dijital Kontrol Ünitesi Ölçü aracında bulunan bilgisayar tabanlı çalışan bu ünite en az 10 inç TFT ekrana, ve kablosuz klavye sahip olmalıdır. Ünite üzerinden 3 faz ve nötr direnç testi, kablo sonu ve arıza ön tespiti, kablo DC testi, VLF testi, Tanjant delta testi ve kısmi deşarj testleri yapılmalıdır. Dijital Kontrol Ünitesinin yazılımı Türkçe menülü olacaktır. Yukarıda sayılan tüm testlerin test adımları, aralıkları, test sonuçları, raporlamaları ve kabloları ait kablo bilgilerinin kayıt edildiği, CBS sistemindeki (MEDAŞ'ın kullanmış olduğu sistem) kablo haritalarının izlenebildiği, doğrulandığı, yeni kayıt girilebildiği, gerektiği durumlarda daha önce yapılan testlerin tekrardan çağrıldığı ortak platforma sahip bir ünite olmalıdır.

Yukarıda istenen testlerin uygulaması için Ölçü Aracı içinde başka bir ekran ve/veya kontrol platformu bulunmamalıdır. Hem kablo arıza tespiti hem de kablo testi için kullanılan kablo bilgileri ve ölçüm kayıtları bu ortak platformda tutulmalıdır. Dijital Kontrol Ünitesine uzaktan erişim imkanı bulunması tercih sebebi olacaktır. Dijital Kontrol Ünitesinde USB çıkış portları bulunmalıdır. Bu portlara yazıcı ve USB bellek bağlanarak hem üretilen raporlar hem de teste ait ham dosyalar kopyalanabilir olmalıdır. Madde 4.2. Kısa Süreli DC Test ve Darbe Jeneratörü Kısa Süreli DC Test ve darbe jeneratörü aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır: a) 40 kV'a kadar Test ve darbe jeneratörü aşağıda belirtilen darbe gerilimlerini ve darbe enerjilerini üretebilecektir: 0-8 kV darbe seviyesinde en az 2000 joule 0-16 kV darbe seviyesinde en az 2000 joule 0-32 kV darbe seviyesinde en az 2000 joule 0-40 kV darbe seviyesinde en az 2000 joule Madde 8.9. Aracın sürücü kabini tarafında kullanılacak olan klima aracın orijinal kliması olacaktır. Madde 8.14. Araçta hız sabitleyici özelliği bulundurulacaktır. Dijital Kontrol Ünitesi	Hem kablo arıza tespiti hem de kablo testi için kullanılan kablo bilgileri ve ölçüm kayıtları bu ortak platformda tutulmalıdır. Dijital Kontrol Ünitesine (sisteme) uzaktan erişim imkanı bulunması tercih sebebi olacaktır. Dijital Kontrol Ünitesinde USB çıkış portları bulunmalıdır. Bu portlara yazıcı ve USB bellek bağlanarak hem üretilen raporlar hem de teste ait ham dosyalar kopyalanabilir olmalıdır. Madde 4.2. Kısa Süreli DC Test ve Darbe Jeneratörü Kısa Süreli DC Test ve darbe jeneratörü aşağıdaki özelliklere sahip olacaktır: 32 kV'a kadar Test ve darbe jeneratörü aşağıda belirtilen darbe gerilimlerini ve darbe enerjilerini üretebilecektir: 0-8 kV darbe seviyesinde en az 2000 joule 0-16 kV darbe seviyesinde en az 2000 joule 0-32 kV darbe seviyesinde en az 2000 joule Madde 8.9. Bu madde kaldırılmıştır. Madde 8.14. Bu madde kaldırılmıştır. Madde 7.7. Araç uzunluğu 5950 mm yi geçmeyecektir. (Bu madde yeni eklenmiştir.) Dijital Kontrol Ünitesi/ Taşınabilir Bilgisayar olarak Tüm Şartnamede değiştirildi.
--	---

İHALE İLANI

1- İHALE SAHİBİ ŞİRKETİN:

- a) ADI: MERAM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
b) ADRESİ: Sancak Mah. Yeni İstanbul Cad. No:92 Selçuklu / KONYA
c) TEL: 0 850 251 30 00 FAX: 0 332 255 00 85
d) KAYITLI E-POSTA: meram.dagitim@hs02.kep.tr

2- İHALE KONUSU İŞLERİN:

İHALE NO	ADI (TÜRÜ, NİTELİĞİ)	İŞİN SÜRESİ	YAPILACAĞI YER
2020/MA-203	Mobil Kablo Test Aracı Alım İşi	120 GÜN	MEDAŞ GM

- a) İHALE USULÜ: Açık ihale
b) İHALE DOKÜMANINA ULAŞIM: - İmza karşılığı elden(MEDAŞ GM Satınalma Birimi),
- KEP üzerinden,
- İadeli Taahhütlü Posta ile talep edilebilir.
c) İHALE İLGİLİSİ: Kevser KELEŞ
kevser.keles@meramedas.com.tr
d) İHALENİN YERİ: MEDAŞ GM Toplantı Salonu / KONYA
e) İHALENİN ZAMANI: 17/07/2020 - 14:00

- f) İHALE DOSYASININ
TESLİM FORMATI VE TESLİM YERİ: Kapalı Zarf - MEDAŞ GM/KONYA

3- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI VE İSTENEN BELGELER:

- a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikle İmza Beyannamesi
-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c)Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığını gösterir belge, (EKAP'dan İhale Süreci içerisinde alınmış olması gerekir)
d)Banka Referans Mektubu (İhale tarihi baz alınarak son 3 ay içerisinde alınmış olması gerekir)
e) Şirketimiz ihalelerine, Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yasaklı olarak belirlenen firmalar katılamazlar.
f)Teklif tutarının %100'ü oranında İş Bitirme Belgesi,
-Benzer İş Tanımı:
Kablo Test Aracı; Stiji-Kiralama Hizmeti-Yetkili Servis Hizmetleri